



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-049703

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Модули порошкового пожаротушения МПП(Н-РО-Х)-2 (Х)-И-ГЭ-У2,
МПП(Н-РО-Х)-9(Х)-И-ГЭ-У2, МПП(Н-РО-Х)-10(ст)-И-ГЭ-У2,
МПП(Н-РО-Х)-24-И-ГЭ-У2 с маркировкой взрывозащиты
РО ExiaI/0ExiallCT3.

Код ОКП (ТН ВЭД): 48 5433

Изготовитель (поставщик): Закрытое акционерное общество
"ИСТОЧНИК ПЛЮС" (Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, сертификат
соответствия ОС ВРЭ ВостНИИ № РОСС RU.МГ07.В00214 от 17.02.2011 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах, в том числе в рудниках и шахтах, опасных по газу и пыли, согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с Руководством по эксплуатации и действующими нормативными документами по промышленной безопасности.
2. Внесение в конструкцию технических устройств изменений, не противоречащих требованиям промышленной безопасности, возможно в соответствии с проектно-конструкторской документацией изготовителя.

Срок действия разрешения до 21.12.2017

Дата выдачи 21.12.2012

Заместитель руководителя
Б.А. Красных



ЛВ 030160