

# 1. Стеллажное хранение от 5,5 до 13,5 метров

Расчет и проектирование следует проводить согласно типовым решениям, приведенным в «Технических рекомендациях по проектированию и применению установок порошкового пожаротушения на базе МПП Тунгус для защиты складов с высотой хранения более 5,5 м», разработанных ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Пример:

