



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»  
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Тел/факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.  
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

06.10.2017 № 16-17-761

На № 550-395 от 29.09.2017

О распространении действия  
сертификатов

ЗАО «Источник Плюс»  
Директору В.В. Кайдалову

ул. Социалистическая, 1,  
г. Бийск Алтайского края, 659322,  
тел/факс (3854) 30-70-40

Органом по сертификации «Пожтест» было рассмотрено Ваше уведомление об изменениях, внесенных в технические условия согласно извещению об изменении № 14/з-17, акт испытаний № 550-356 от 11.09.2017, а также протоколы испытаний аккредитованной испытательной лаборатории ООО «ИРЗ ТЕСТ» (г. Ижевск) на вибро и ударную прочность № 232 и № 234 от 23.08.2017. Данные изменения внесены в связи с уточнением области применения и не повлияли на конструкцию и технические характеристики сертифицированных генераторов огнетушащего аэрозоля.

Считаем возможным распространить действие сертификатов соответствия:

№ С-RU.ПБ01.В.00271 от 12.01.2016 на генераторы огнетушащего аэрозоля ГОА-II-0,35-020-020(А), ГОА(Т)-II-0,35-020-020(А), ГОА(Т1)-II-0,35-020-020(А) по ТУ 4854-023-54572789-15 с изм. 1;

№ С-RU.ПБ01.В.00700 от 17.01.2017 на генераторы огнетушащего аэрозоля с уточненной областью применения по ТУ 4854-025-54572789-16 с изм. 1

Заместитель руководителя  
органа по сертификации

А.Н. Стрекалев