МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»

(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81. 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

26.01.2017 № 16-1-7-53

На № 550-561 от 27.12.2016

О распространении действия сертификатов

ЗАО «Источник Плюс»
Директору В.Н. Кайдалову

ул. Социалистическая, 1,
г. Бийск Алтайского края, 659322,
тел/факс (3854) 30-70-40

Органом по сертификации «Пожтест» было рассмотрено Ваше уведомление об изменениях, внесенных в технические условия согласно извещения об изменении № 13/з-16, а также сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АА87.В.00470 от 25.01.2017. Данные изменения внесены в связи с введением в конструкцию МПП вводной коробки, обеспечивающей взрывозащиту электрооборудования согласно маркировке 0Ex ia IIB T3 Ga X / Ex ia IIIB T200 ^{0}C Da X и не оказывают влияния на технические характеристики сертифицированной продукции.

Считаем возможным распространить действие сертификатов соответствия:

№ C-RU.ПБ01.В.02626 от 21.01.2014 на модули порошкового пожаротушения МПП(Н-АТ-ВзрП)-2,7-И-ГЭ-У2, МПП(Н-АТ-ВзрП-Т)-2,7-И-ГЭ-У2, МПП(Н-АТ-ВзрП-Т1)-2,7-И-ГЭ-У2 по ТУ 4854-020-54572789-10 с изм. 5;

№ C-RU.ПБ01.В.02627 от 21.01.2014 на модули порошкового пожаротушения МПП(Н-АТ-ВзрП)-10(ст)-КД1-ГЭ-У2, МПП(Н-АТ-ВзрП-Т)-10(ст)-КД1-ГЭ-У2, МПП(Н-АТ-ВзрП-Т1)-10(ст)-КД1-ГЭ-У2 по ТУ 4854-016-54572789-07 с изм. 10;

№ C-RU.ПБ01.В.02628 от 21.01.2014 на модули порошкового пожаротушения МПП(Н-АТ-ВзрП)-24-КД1-ГЭ-У2, МПП(Н-АТ-ВзрП-Т)-24-КД1-ГЭ-У2, МПП(Н-АТ-ВзрП-Т1)-24-КД1-ГЭ-У2 по ТУ 4854-008-54572789-04 с изм. 11.

Заместитель руководителя органа по сертификации А.Н. Стрекалев

Подтверждение соответствия продукции пожарной безопасности требованиям ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ». Для документов

В.А. Тумаков
тел. (495) 521-91-19